

Gestion technique de bâtiments

Description du projet :

Réalisation d'un système de Gestion Technique Centralisée

Système installé :

Un automate TSX57 est en liaison avec 53 blocs Johnson Control et un télétransmetteur Sofrel S550 assure la surveillance d'un réseau dupline.

Un superviseur PCVUE 2 est en liaison Modbus avec l'automate pour présenter à l'opérateur des synoptiques de conduite des différents lots climatiques.

Cet automate assure la gestion du calendrier d'actions sur les différents lots climatiques en fonction des directives données par le superviseur.

Un module d'économie d'énergie (délestage/relestage) est en place pour respecter le contrat EDF.

Le superviseur se charge d'assurer le rôle d'unité d'archivages des valeurs physiques collectées (température, hygrométrie, etc.).